

## Bewertung der Abluftöffnung

Fenster ist gleichzeitig Zu- und Abluft ➡ brennstoffkontrollierter Brand



Fenster ist ausschließlich Abluft ➡ Zuluft von anderer Stelle



hohe Geschwindigkeit, dunkel,  
fließend ➡ brennstoffkontrolliert



hohe Geschwindigkeit, dunkel,  
turbulent ➡ sauerstoffkontrolliert

