



Abbildung 7:

Feuerwehr-Schlüsseldepot an der Zufahrt zu einer Lagerhalle (Quelle: Bernd Dittrich, Korbach)

Das Feuerwehr-Schlüsseldepot wird gut zugänglich außen am Gebäude in der Nähe des Eingangs oder an der Zufahrt zum Gelände angebracht. Als stabiler, elektrisch überwachter Schlüsseltresor besitzt es zwei hintereinander angeordnete Türen. Die erste Tür wird nur im Alarmfall, das heißt beim Ansprechen einer Brandmeldeanlage und gleichzeitiger Alarmierung der Feuerwehr, freigeschaltet. Die zweite Tür wird mit einem mitgeführten Feuerwehrschlüssel, der für alle Feuerwehr-Schlüsseldepots im Ausrückebereich der Feuerwehr gleich ist, durch die Feuerwehr geöffnet. Erst dann ist die Entnahme des eigentlichen Objektschlüssels möglich.

3.6.3 Angriffswege der Feuerwehr

Die Fluchtwege für die Nutzer eines Gebäudes sind gleichzeitig auch die Rettungs- und Angriffswege für die Feuerwehr. In Gebäuden mit hoher Personenkonzentration kann es erforderlich sein, spezielle Rettungs- und Angriffswege zu schaffen, damit die vorrückenden Einsatzkräfte nicht von Personen „umgerannt“ werden, die das Gebäude fluchtartig verlassen.